

Fire Test Declaration

This is to declare that the
Double Eccentric Series, High Performance Butterfly valves,
with type designation

BVHD – BLHD

Size range: DN50 ÷ 500

Seat: RTFE and INCONEL

Manufactured by

GHIBSON ITALIA S. r. l.

Via G. Dozza, 2

40069 Zola Predosa (BO) Italy

Production Site: Via G. Dozza, 2 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy

Had been successfully tested in compliance with

Fire Test for Soft-seated Quarter-turn Valves
ANSI/API standard 607 – 6a Edition, September 2010,
ISO 10497-5:2004 (identical),
Testing of Valves – Fire Type-testing requirements

This declaration shall be valid in conjunction with
Test Reports: 1344-5-6-7.0AE0202/10 dated 12/01/2011



P. Betti - General Manager

Date: 02/10/2017



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
 I-59100 PRATO - Loc. La Querce - Via della Quercia, 11
 Tel. +39 0574 575320 - Fax +39 0574 575323
 e . m a i l : l a p i @ l a b o r a t o r i o l a p i . i t
 w e b s i t e : w w w . l a b o r a t o r i o l a p i . i t



- ORGANISMO NOTIFICATO DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE 89/106 CEE 1988
- ORGANISMO NOTIFICATO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DIR. 89/686 CEE
- ORGANISMO NOTIFICATO DIRETTIVA NAVALE MED 96/98 EC
- MEMBRO EGOLF e UNIFER
- RICONOSCIUTO USCG ADMINISTRATION
- RICONOSCIUTO SNCV FERROVIARIO
- RICONOSCIUTO CESIFER
- AUTORIZZAZIONE BHF CALIFORNIA
- AUTORIZZATO MINISTERO INTERNO DM. 26.3.85
- ACCREDITATO ACCREDIA N. 0086
- AUTORIZZAZIONE ENAC - ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE CIT 1013/L
- RICONOSCIUTO MED 96/98 EC - BUREAU VERITAS - DNV - LLOYD'S REGISTER
- PROVE SU AUTOVEICOLI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 95/28 CE



RESISTENZA AL FUOCO

Spettabile
GIBSON ITALIA S.r.l.
 Via Abitazione 9/3
 40050 MONTEVEGLIO (BO) - ITALY

Prato, 12/01/2011
 Rif. 029/11/AC

In riferimento alle Vs. richieste, Vi rimettiamo in allegato ns. Rapporto di Prova in doppia lingua (italiano/inglese), contenente i risultati della prova effettuata su Vs. materiale:

With reference to your order, please find enclosed our Test Report in double language (italian/english), containing the results of the test effected on your material:

Denominazione commerciale <i>Trade name</i>	Metodo di prova <i>Test method</i>	Riferimento Laboratorio <i>Laboratory Ref.</i>
BVHD Valvola a farfalla GIBSON - Stainless Steel - DN 50 mm	Fire Test for Soft-seated Quarter-turn Valves ANSI/API standard 607-Sixth Edition, September 2010 ISO 10497-5:2004 (Identical), Testing of valves - Fire type-testing requirements	1344/10

Distinti saluti,
Best regards



LAPI S.p.A.



Spettabile
GIBSON ITALIA S.r.l.
 Via Abitazione 9/3
 40050 MONTEVEGLIO (BO) - ITALY

Prato, 12/01/2011
 Rif. 030/11/AC

In riferimento alle Vs. richieste, Vi rimettiamo in allegato ns. Rapporto di Prova in doppia lingua (italiano/inglese), contenente i risultati della prova effettuata su Vs. materiale:

With reference to your order, please find enclosed our Test Report in double language (italian/english), containing the results of the test effected on your material:

Denominazione commerciale <i>Trade name</i>	Metodo di prova <i>Test method</i>	Riferimento Laboratorio <i>Laboratory Ref.</i>
BVHD Valvola a farfalla GIBSON - Stainless Steel - DN 100 mm	Fire Test for Soft-seated Quarter-turn Valves ANSI/API standard 607-Sixth Edition, September 2010 ISO 10497-5:2004 (Identical), Testing of valves - Fire type-testing requirements	1345/10

Distinti saluti,
Best regards



LAPI S.p.A.





LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
 I-59100 PRATO - Loc. La Querce - Via della Quercia, 11
 Tel. +39 0574 575320 - Fax +39 0574 575323
 e . m a i l : l a p i @ l a b o r a t o r i o l a p i . i t
 w e b s i t e : w w w . l a b o r a t o r i o l a p i . i t



- ORGANISMO NOTIFICATO DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE 89/106 CEE 1988
- ORGANISMO NOTIFICATO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DIR. 89/686 CEE
- ORGANISMO NOTIFICATO DIRETTIVA NAVALE MED 96/98 EC
- MEMBRO EGOLF e UNIFER
- RICONOSCIUTO USCG ADMINISTRATION
- RICONOSCIUTO SNCF FERROVIARIO
- RICONOSCIUTO CESIFER
- AUTORIZZAZIONE BHF CALIFORNIA
- AUTORIZZATO MINISTERO INTERNO DM. 26.3.85
- ACCREDITATO ACCREDIA N. 0086
- AUTORIZZAZIONE ENAC - ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE CIT 1013/L
- RICONOSCIUTO MED 96/98 EC - BUREAU VERITAS - DNV - LLOYD'S REGISTER
- PROVE SU AUTOVEICOLI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 95/28 CE



RESISTENZA AL FUOCO

Spettabile
GIBSON ITALIA S.r.l.
 Via Abitazione 9/3
 40050 MONTEVEGLIO (BO) - ITALY

Prato, 12/01/2011
 Rif. 031/11/AC

In riferimento alle Vs. richieste, Vi rimettiamo in allegato ns. Rapporto di Prova in doppia lingua (italiano/inglese), contenente i risultati della prova effettuata su Vs. materiale:

With reference to your order, please find enclosed our Test Report in double language (italian/english), containing the results of the test effected on your material:

Denominazione commerciale <i>Trade name</i>	Metodo di prova <i>Test method</i>	Riferimento Laboratorio <i>Laboratory Ref.</i>
BVHD Valvola a farfalla GIBSON - Stainless Steel - DN 200 mm	Fire Test for Soft-seated Quarter-turn Valves ANSI/API standard 607-Sixth Edition, September 2010 ISO 10497-5:2004 (Identical), Testing of valves - Fire type-testing requirements	1346/10

Distinti saluti,
Best regards



LAPI S.p.A.



Spettabile
GIBSON ITALIA S.r.l.
 Via Abitazione 9/3
 40050 MONTEVEGLIO (BO) - ITALY

Prato, 12/01/2011
 Rif. 032/11/AC

In riferimento alle Vs. richieste, Vi rimettiamo in allegato ns. Rapporto di Prova in doppia lingua (italiano/inglese), contenente i risultati della prova effettuata su Vs. materiale:

With reference to your order, please find enclosed our Test Report in double language (italian/english), containing the results of the test effected on your material:

Denominazione commerciale <i>Trade name</i>	Metodo di prova <i>Test method</i>	Riferimento Laboratorio <i>Laboratory Ref.</i>
BVHD Valvola a farfalla GIBSON - Duplex - DN 100 mm	Fire Test for Soft-seated Quarter-turn Valves ANSI/API standard 607-Sixth Edition, September 2010 ISO 10497-5:2004 (Identical), Testing of valves - Fire type-testing requirements	1347/10

Distinti saluti,
Best regards



LAPI S.p.A.

 dr. Massimo Borsini
 Resp. Certificazione e
 Divisione Trasporti